


<h1>Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit</h1>		
<b>Hersteller</b>	<b>SMA Solar Technology AG</b>	
<b>Typ Erzeugungseinheit</b>	siehe Tabelle 1	
<b>Bemessungswerte</b>	max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	siehe Tabelle 1
	max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	siehe Tabelle 1
	Bemessungsspannung	siehe Tabelle 1
<b>Netzanschlussregel</b>	<b>VDE-AR-N 4105:2011-08</b> <b>„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“</b>  Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Die in Tabelle 1 aufgeführten Erzeugungseinheiten erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermit wird bestätigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 überprüft wurden.</li> <li>• Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist in allen aufgeführten SMA-Wechselrichtern in Tabelle 1, ab entsprechender Firmwareversion, gewährleistet.</li> </ul>		
<p>Niestetal, 16.07.2018  <b>SMA Solar Technology AG</b></p> <p><i>ppa. Johannes Kneip</i></p> <p>ppa. Dr.-Ing. Johannes Kneip          EVP Development Center &amp; IT</p>		

## VDE-AR-N 4105 Konformitätsnachweis der Erzeugungseinheiten

Wechselrichtertyp	ab Firmware-Version	max. Wirkleistung $P_{Emax}$	max. Scheinleistung $S_{Emax}$	Bemessungsspannung $U_n$	Bemessungsstrom $I_r$	Blindleistung	Kurzschlussstrom $I_k''$
SB1.5-1VL-40	2.00	1,5 kW	1,5 kVA	230 V	7,0 A	x	0,009 kA
SB2.5-1VL-40	2.00	2,5 kW	2,5 kVA	230 V	11,0 A	x	0,013 kA
SBS2.5-1VL-10	2.02	2,5 kW	2,5 kVA	230 V	11,0 A	x	0,013 kA
SB3.0-1AV-40	1.01	3 kW	3 kVA	230 V	13 A	x	0,015 kA
SB3.6-1AV-40	1.01	3,68 kW	3,68 kVA	230 V	16 A	x	0,019 kA
SB4.0-1AV-40	1.01	4 kW	4 kVA	230 V	17,4 A	x	0,021 kA
SB5.0-1AV-40	1.01	4,6 kW	4,6 kVA	230 V	20 A	x	0,024 kA
SB 3000TL-21	1.50	3 kW	3 kVA	230 V	13,0 A	x	0,0170 kA
SB 3600TL-21	2.10	3,68 kW	3,68 kVA	230 V	16,0 A	x	0,019 kA
SB 4000TL-21	1.50	4 kW	4 kVA	230 V	17,4 A	x	0,0212 kA
SB 5000TL-21	1.50	4,6 kW	4,6 kVA	230 V	20,0 A	x	0,0240 kA
SB 3600SE-10	2.00	3,68 kW	3,68 kVA	230 V	16 A	x	0,0198 kA
SB 5000SE-10	2.00	4,6 kW	4,6 kVA	230 V	20,0 A	x	0,0240 kA
SB 240-10 (Multigate-10)**	1.01	0,230 kW	0,230 kVA	230 V	1,0 A		0,0012 kA
STP3.0-3AV-40*	2.13	3 kW	3 kVA	230/400 V	4,4 A	x	0,00755 kA
STP4.0-3AV-40*	2.13	4 kW	4 kVA	230/400 V	5,8 A	x	0,00906 kA
STP5.0-3AV-40*	2.13	5 kW	5 kVA	230/400 V	7,3 A	x	0,01041 kA
STP 5000TL-20*	2.01	5 kW	5 kVA	230/400 V	7,3 A	x	0,00971 kA
STP6.0-3AV-40*	2.11	6 kW	6 kVA	230/400 V	8,7 A	x	0,01147 kA
STP 6000TL-20*	2.01	6 kW	6 kVA	230/400 V	8,7 A	x	0,00979 kA
STP 7000TL-20*	2.01	7 kW	7 kVA	230/400 V	10,2 A	x	0,01407 kA
STP 8000TL-20*	2.01	8 kW	8 kVA	230/400 V	11,6 A	x	0,01419 kA
STP 9000TL-20*	2.01	9 kW	9 kVA	230/400 V	13,1 A	x	0,0144 kA
STP 10000TL-20*	2.52	10 kW	10 kVA	230/400 V	14,5 A	x	0,01598 kA
STP 12000TL-20*	2.52	12 kW	12 kVA	230/400 V	17,4 A	x	0,01914 kA
STP 15000TL-10*	2.31	15 kW	15 kVA	230/400 V	21,7 A	x	0,02645 kA
STP 15000TL-30*	2.83	15 kW	15 kVA	230/400 V	21,7 A	x	0,03031 kA
STP 20000TL-30*	2.82	20 kW	20 kVA	230/400 V	29,0 A	x	0,03107 kA
STP 25000TL-30*	2.82	25 kW	25 kVA	230/400 V	36,2 A	x	0,04006 kA
STP 50-40*	1.01	50 kW	50 kVA	230/400 V	72,5 A	x	0,08591 kA
STP 60-10*	1.45	60 kW	60 kVA	230/400 V	87 A	x	0,1066 kA

Tabelle 1: SMA Wechselrichter konform mit der VDE-AR-N 4105.

\* SMA Wechselrichter vom Typ Sunny Tripower sind 3 phasige Erzeugungseinheiten, welche im Einspeisebetrieb auf allen 3 Phasen symmetrisch einspeisen.

\*\* System bestehend aus einem Multigate-10 und bis zu 12 SB 240-10. Die technischen Angaben beziehen sich auf einen SB 240-10.

Hinweise zu Vordruck F.2 - Datenblatt Erzeugungsanlage (VDE-AR-N 4105):

- Angaben für die Erzeugungseinheiten zu  $P_{Emax}$ ,  $S_{Emax}$ ,  $U_n$ ,  $I_r$  und  $I_k''$  sind in obiger Tabelle aufgeführt.
- Anlaufstrom  $I_a$  ist nicht zutreffend für Wechselrichter/Umrichter
- Bei den oben genannten Erzeugungseinheiten handelt es sich um selbstgeführte Umrichter mit einer Pulsfrequenz von  $\geq 16$  kHz.

Hinweis zu Anwendungshinweis § 6 Absatz 2 EEG 2012 (Herausgegeben von BMU & BMWi):

Die oben genannten Wechselrichter sind „EinsMan-ready“, da diese durch optionale Komponenten ferngesteuert abregelungsfähig sind.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ausnahme: SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40, SB5.0-1AV-40, SB 3600SE-10, SB 5000SE-10, SB 240-10 (Multigate-10), SB1.5-VL40, SB2.5-1VL-40, SBS2.5-1VL-10, STP3.0-3AV-40, STP4.0-3AV-40, STP5.0-3AV-40 und STP6.0-3AV-40 sind gemäß §6 (2) 2.b), auf 70 % der installierten Leistung am Netzeinspeisepunkt zu begrenzen.